



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район **ОБЯВЯВА :**
инициатива на ОБЩИНА КАМЕНО,
за ползване на воден обект – р.Айтоска

Цел на заявеното използване:				
Заустване на отпадъчни води от обект за експлоатация на канализационна мрежа, изграждане на: довеждащ колектор към ПСОВ, ПСОВ Камено и заустващ колектор				
Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:				
река Айтоска, водно тяло на Севернобургаски реки с код BG2SE900R036				
Системи или съоръжения чрез които ще се реализира използването:				
Съществуваща канализационна мрежа е изградена на 100%. ИП предвижда изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Камено, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с биологично третиране и изграждане на заустващ колектор				
Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ:				
Местоположение на ПСОВ		имот №033006, общинска собственост, м-ст Герена, землище гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас		
		ЕКАТТЕ	35883	
Място / места на заустването, проектна категория на водния обект		Поток №1 заустване на смесен поток битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води след ПСОВ(имот №033006) в река Айтоска в място на заустване с надморска височина 15 м. Географски координати на точката на заустване : 42° 33' 41.307" с.ш. ; 27° 18' 01.937" и.д.		
Проектни параметри на заустването: Количество и индивидуални емисионни ограничения				
Заустване	Показатели		Показатели	mg/ dm³
Общ поток пречистени отпадъчни води	Q год (m ³ /a)	275210	Неразтворени вещества	35
	Q средно ден. (m ³ /d)	754	БПК ₅	25
	Q макс. час (l/s)	33,1	ХПК(бихроматна)	125
	Активна реакция рН	6,0-9,0	кадмий	0,01
	Показатели	mg/ dm³	мед	0,1
	ПАВ	1,0	нефтепродукти	0,3
	живак	0,001	феноли	0,05
	Желязо(общо)	1,5	арсен	0,05
	никел	0,2	олово	0,05
	цинк	5,0	Хром(шествалентен)	0,05
Флуориди(общо)	1,5	Хром(тривалентен)	0,5	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)	3,0	Цианиди(общо)	0,5
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ – Камено, но не по-късно от 31.12.2015г.		
Други условия при които се предоставя правото за използване на водите			
1. Да се монтира измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите. 2.Забранява се заустване на непречистени отпадъчни води. За целта: 2.1.Да се осигури второ независимо аварийно захранване на пречиствателните съоръжения с ел.енергия. 2.2.Да се предвидят мерки за недопускане на заустване на сурови отпадъчните води до отстраняване на възникнали технически аварии на пречиствателните съоръжения. 3. Забранява се заустване на непречистени води от градската канализационна мрежа след въвеждане на ПСОВ в експлоатация. 4. За правото на ползване, ползвателят / титулярът заплаща такса, за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в размер определен в съответствие с Тарифа на Министерския съвет. 5.Да се проектират пречиствателни съоръжения осигуряващи качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел «Индивидуални емисионни ограничения». 6.Проекта на ПСОВ да съдържа инструкции за извършване на лабораторни анализи и мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения. 7.След въвеждане на ПСОВ в експлоатация да се въведе дневник за технологична експлоатация на ПСОВ, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните средноденонощни и максимално часово количества, и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ.			
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Басейнова дирекция за Черноморски район Гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33 Срок-14 дни от датата на обявяване		

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

